

Technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb des Netzanschlusses dezentraler Erzeugungsanlagen zur Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz

Um den Betreibern von Biogasanlagen die Möglichkeit zu schaffen, ihr Gas in das Netz der öffentlichen Erdgasversorgung einzuspeisen, wird im Folgenden auf die technische Mindestanforderungen für die Einspeisung in Erdgasnetze hingewiesen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Zusammenstellung der wichtigsten Anforderungen verschiedener Arbeitsblätter der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), in denen die in Deutschland geltenden, allgemein anerkannten technischen Regeln der Gaswirtschaft festgelegt sind.

Grundsätzlich sind jedoch alle in Deutschland geltenden Regeln und Richtlinien zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Biogasherstellung und -einspeisung zu beachten, auch wenn sie in diesen technischen Mindestanforderungen nicht ausdrücklich erwähnt werden.

1. Anforderungen an die Gasbeschaffenheit

Grundlage für die Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung ist das DVGW-Arbeitsblatt **G262**. Soll das hergestellte methanreiche Gas in das öffentliche Gasnetz eingespeist werden, so muss das Gas den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes **G260** insbesondere der 2. Gasfamilie mit der vor Ort vorhandenen Gruppe entsprechen. Brennwert und Wobbeindex müssen dabei am Einspeisepunkt denen des Gases im Netz entsprechen und können beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen (Netzbetreiber) nachgefragt werden.

2. Gasbegleitstoffe

Der Gesamtschwefelgehalt darf max. **30 mg/m³** betragen. Der Schwefelwasserstoffanteil darf max. **5 mg/m³** erreichen. Der Sauerstoffgehalt darf max. **3 Vol.-%** bei Einspeisung in trockene Verteilnetze und max. **0,5 Vol.-%** bei der Einspeisung in feuchte Verteilnetze betragen.

Die Beschaffenheitskennwerte anderer Gasbegleitstoffe sind zwischen dem Einspeiser und dem Netzbetreiber gesondert zu vereinbaren.

Das Gas muss technisch frei von Nebel, Staub und Flüssigkeit sein. Das Biogas darf keine Komponenten und/oder Spuren enthalten, die einen Transport, eine Speicherung oder eine Vermarktung behindern oder eine besondere Behandlung erfordern.

Die Kenndaten der Gasbeschaffenheit im Netz der Stadtwerke Bebra GmbH entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle.

Kenndaten der Gasbeschaffenheit im Netz der Stadtwerke Bebra GmbH

Kenndaten	Einheit	Gas Gruppe H
Wobbe-Index $W_{s,n}$	kWh/Nm ³	14,1 bis 14,8
Brennwert $H_{s,n}$	kWh/Nm ³	Ca. 11,1 bis 11,5
Relative Dichte $D_{,n}$		Ca. 0,565 bis 0,650
Gesamtschwefelgehalt	mg/Nm ³	<30
Schwefelwasserstoffanteil	mg/Nm ³	<5
Wassergehalt	mg/Nm ³	<50
Wasserstoffgehalt	Vol.-%	<5
Kohlendioxidgehalt	Vol.-%	<2
Sauerstoffanteil	Vol.-%	<3 bei Einspeisung in trockene Netze <0,5 bei Einspeisung in feuchte Netze

3. Anforderung an die Abrechnung

Die eingespeiste Gasmenge und der Brennwert des Gases müssen mit geeichten Messinstrumenten gemessen und registriert werden. Dabei muss der Stundenlastgang mit hierfür zugelassenen Geräten aufgezeichnet werden. Ist damit zu rechnen, dass die Konzentration bestimmter Komponenten wie z. B. H₂S, O₂ oder CO₂ überschritten wird, so ist die Konzentration dieser Komponenten kontinuierlich zu überwachen.

Bei Ausfall eines der Messinstrumente muss durch den Einspeiser sichergestellt werden, dass die Anlage automatisch in den sicheren Zustand gefahren wird bzw. durch Ersatzgeräte eine Absicherung erfolgt. Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass keinerlei schädliche Auswirkungen auf die nachgelagerten Netze auftreten.

Anforderungen zur Einhaltung des Eichrechts im Rahmen der Systeme des Netzbetreibers sind einzuhalten. So darf sich aus eichrechtlichen Gründen im Abrechnungszeitraum der Brennwert des eingespeisten Gases i.d.R. um nicht mehr als 2% vom Abrechnungsbrennwert unterscheiden. Die entsprechenden Regelungen des DVGW-Arbeitsblattes G 685 sind einzuhalten. Der Abrechnungsbrennwert an dem beantragten Einspeiseort ist beim Netzbetreiber abzufragen.

4. Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit des Gasnetzes

In jedem Einzelfall muss durch den Netzbetreiber geprüft werden, ob das Gasnetz zur Aufnahme der einzuspeisenden Biogasmenge kapazitiv und hydraulisch in der Lage ist. Bei der Prüfung der Einspeisekapazität sind auch bereits existierende Biogastransporte durch das Netz, in das eingespeist werden soll, zu berücksichtigen.

5. Anforderungen an die bauliche Ausführung

Für die Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme des Netzanschlusses sind insbesondere die DVGW-Prüfgrundlage VP 265-1 und das DVGW-Arbeitsblatt G2000 einzuhalten. Für die bauliche Ausführung und den Betrieb der einzelnen Elemente der Anlage zur Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in die öffentliche Gasversorgung wird auf den Stand der Technik, insbesondere auf folgende DVGW-Richtlinien, hingewiesen:

- **DVGW G 260** Gasbeschaffenheit
- **DVGW G 262** Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung

- **G 462** Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck – Errichtung
- **G 463** Gasleitungen aus Stahlrohren für einen Betriebsdruck >16 bar – Errichtung
- **G 472** Gasleitungen bis 10 bar Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100, PE Xa) – Errichtung
- **G 488** Anlagen für die Gasbeschaffenheitsmessung – Planung, Errichtung und Betrieb
- **G 491** Gas-Druckregelanlagen für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung
- **G 492** Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung
- **DVGW 685** Gasabrechnung
- **G 2000** Mindestanforderungen bezüglich Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze
- **VP 265-1** Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze Teil 1: Fermentativ erzeugte Gase; Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme

Sowohl zum nachfolgenden Netz als auch zur einspeisenden Anlage ist eine Druckabsicherung vorzusehen. Das einzuspeisende Gas ist auf den für das nachfolgende Netz erforderlichen Druck zu verdichten. Der Übergabepunkt zum Netzbetreiber befindet sich an der im Netzanschlussvertrag definierten Eigentumsgrenze.

6. Anforderungen an die bauliche Ausführung

Der potenzielle Einspeiser hat Angaben über den minimal und maximal einzuspeisenden Gasvolumenstrom in m³/h und Besonderheiten in der zeitlichen Verteilung (z. B. Wartungsarbeiten) mitzuteilen.

Auf Anfrage stellt der Einspeiser dem Netzbetreiber weitere für den ordnungsgemäßen Netzbetrieb erforderliche Angaben zur Verfügung.